

**Ведомость дефектов для объекта «Детский сад»,  
расположенного по адресу «г. Москва, ул. Южная. д.23»**

Элемент	Площадь %	Описание дефектов
Фундаменты бетонные	50	искривление и значительная осадка отдельных участков стен (неравномерная осадка с прогибом стен более 0,01 ее длины), развитие осадок не наблюдается, распространение трещин на всю высоту здания (ширина раскрытия до 10 мм),
Фундаменты бетонные	50	разрушение цоколя, развитие деформаций фундаментов,
Кровля рулонная	100	массовые протечки, отслоение покрытия от основания,
Оконные проемы деревянные	100	частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов,
Дверные проемы деревянные	100	дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки,
Отопление печное печное отопление	100	мелкие трещины в штукатурке печи, вертикальных разделках или швах изразцов,
Отопление печное печное отопление	100	глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике,